

WGE.233.25.2017.HM

Wszyscy zainteresowani Wykonawcy

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „LECH” sp. z o.o. ul. Kombatantów 4, 15-110 Białystok kieruje do Państwa zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego pod nazwą „Zakup i montaż agregatu prądotwórczego do zasilania rezerwowego przepompowni p.poż.”.

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 t.j.) do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania postępowania lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert.

1. Przedmiot zamówienia/Opis przedmiotu zamówienia

Agregat prądotwórczy przeznaczony do zasilania awaryjnego – 1 szt. Podłączenie agregatu wraz z uruchomieniem. Dostawa pełnej dokumentacji technicznej w języku polskim oraz szkolenie z obsługi.

Rodzaj systemu: agregat awaryjny.

Klasa agregatu prądotwórczego: agregat czuwający.

Wielkość agregatu: 80 kW.

Napięcie i częstotliwość agregatu: 400 V/50 Hz.

Przyszła lokalizacja urządzenia: na zewnątrz, na poziomie gruntu.

Paliwo: olej napędowy.

Silnik: wysokoprężny.

Agregat wyposażony w:

- sterownik umożliwiający kontrolę zasilania sieciowego, pomiar wartości prądu i napięcia na 3 fazach, pomiar mocy czynnej i biernej generatora, licznik i pomiar energii czynnej, biernej i pozornej, pomiar napięcia akumulatora, pomiar poziomu paliwa.
- SZR (automatyczny rozruch zestawu przy zaniku napięcia).
- układ podgrzewania silnika umożliwiający rozruch zestawu w okresie zimowym.
- automatyczny system ładowania akumulatora rozruchowego.

Obudowa:

- ochrona przed warunkami pogodowymi,
- wyciszona,
- zamknięta, zabezpieczona przed dostępem osób nieuprawnionych.

2. Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 30 dni kalendarzowych od momentu podpisania Umowy.



3. Informacje dotyczące warunków uczestnictwa, sposobu przygotowania oferty:

1) Informacje dotyczące warunków uczestnictwa (o ile występują) oraz dokumenty na ich potwierdzenie: ---

2) Sposób przygotowania oferty

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” (zał. nr. 2) w języku polskim. Powinna być podpisana przez osobę upoważnioną, następnie złożona w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco:

PUHP „Lech” Sp. z o.o.;

ul. Kombatantów 4,

15-110 Białystok

– ZUOK Hryniewicze

Oferta w postępowaniu na

„Zakup i montaż agregatu prądotwórczego do zasilania rezerwowego przepompowni p.poż.”

3) Zawartość Oferty:

Oferta sporządzona na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

4. Termin składania ofert

Ofertę należy złożyć na adres: Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych, Hryniewicze, 16-061 Juchnowiec Kościelny lub drogą e-mailową na adres: m.kaminska@lech.net.pl w nieprzekraczalnym terminie: do 20.10.2017 r. do godz. 12:00.

5. Termin i warunki płatności

Termin i warunki płatności zawiera projekt umowy (załącznik nr 1).

6. Sposób oceny ofert

a. Cena (waga 100%)

7. Załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 – projekt umowy;
- 2) Załącznik nr 2 – OFERTA (wzór).

Z poważaniem

WICEPREZES

mgr Alina Pisiecka

PREZES

mgr Michał Witold Stefanowicz